

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Tolstého 1914/15, 58601 Jihlava, tel.: +420 567 564 551, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

Č.j.: KHSV/10457/2019/ZR/HP/Mud

Ve Žďáře n.Sáz., dne: 11.června 2019

Sp.značka: S/KHSV/10457/2019

Vyřizuje: Musilová Dagmar, tel.:566/650872, email: dagmar.musilova@zr.khsjih.cz

Č.j. odesílatele:

Počet listů/příloh: 1/0

Vodárenská akciová společnost, a.s.

Soběšická 820/156

638 00 Brno

Vodárenská akciová společnost, a.s., se sídlem Soběšická 820/156, Brno, projektová dokumentace pro společné řízení k umísťování a povolování staveb „Revitalizace střediska Bystřice n.Pern.- poz. parc. č. 1351/1, 1351/4, 1354, 3230, 1352, 1353, 1351/2, 3229 – k.ú.- Bystřice n.Pern.“- závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví.

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným věcně příslušným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 82 odst. 2 písm.i) zákona č.258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a místně příslušným dle ust. §11 odst.1 zákona č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vydává ve věci výše uvedené v řízení podle § 4 odst.2 písm.a) zákona č. 183/2006Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) toto:

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

S projektovou dokumentací stavby pro společné řízení k umísťování a povolování staveb „Revitalizace střediska Bystřice n.Pern.- poz. parc. č. 1351/1, 1351/4, 1354, 3230, 1352, 1353, 1351/2, 3229 – k.ú.- Bystřice n.Pern.“ - Vodárenská akciová společnost, a.s., se sídlem Soběšická 820/156, Brno s odkazem na § 82 odst.2 písm.t) zákona č. 258/2000Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví, ust. § 2 zákona č.309/2006Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Nařízení vlády č. 361/2007Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších **se s o u h l a s í**.

S odkazem na § 77 odst.1 zákona o ochraně veřejného zdraví a §4 odst. 6 stavebního zákona se souhlas váže na splnění podmínky:

1/ Ke kolaudaci bude předložen rozbor vzorku vody (vodovodní kohoutek v dílně).

2/ Pracovní prostředí dílny bude zhodnoceno měřením škodlivin – prach (svářečské dýmy,železo), hluk

O d ů v o d n ě n í

Dne 16.5.2019 byla KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě doručena žádost o vydání stanoviska k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení staveb na revitalizaci stávajícího střediska VAS v Bystřici n.Pern. na ul. K Valše čp. 621. Záměr spočívá ve výstavbě opěrné stěny, objektu garáží s dílnou a skladem vodoinstalačního materiálu, přístřešku pro odstavování přívěsů a energetické úspory administrativní budovy.

Příjezd k objektu je silnicí 1.tř.č.19 a dále po navazujících veřejně přístupných účelových komunikací, objekty budou využívány k původním účelům, vliv stavby na její okolí bude nezměněný.

● **SO 01- Opěrná stěna, skládka zeminy- zastavěná plocha -48m² (novostavba)**

– délka stěny – 78,60m, výška stěny – max. 3,1m nad úroveň zp.plochy.

Opěrná stěna je tvořena prvky z prostého betonu, založena na zákl. prefabr.dílcích uložených na podkladním betonu a zčásti pak na zákl. pásu objektu nové garáže.

● **SO 02 Řadové garáže, dílna a sklad materiálu**- zastavěná plocha celkem – 472,38m² (novostavba)

Střecha na všech částech je navržena sedlová se sklonem 7 °. Stěny objektu jsou opláštěny panel. tl. 100mm. Hlavní funkcí je umožnění odstavení provozní mechanizace a automobilů.

Stavební objekt je rozdělen do tří částí různých výšek a půdorysných rozměrů (výšky ve hřebeni - +4,150m, +7,900m).

V levé části je nevytápěná řadová garáž o pěti stáních, ve středové části je řadová garáž o celkem pěti stáních – tři stání pro nákladní vozy a jedno stání pro traktor a jedno stání pro kolový bagr (JCB).

Větrání garáží – přirozeně – neuzavíratelné mřížky ve vratech a v obvodových stěnách (přívod vzduchu ve vratech -protidešťové žaluzie o rozměrech - 300/150 mm a 500/200 mm) a odvod vzduchu (protidešťové žaluzie o rozměrech - 300/300).

Osvětlení garáží– přirozené - prosvětlené pásy ve vratových výplních, doplněné umělým – LED svítidla.

Dílna vodoinstalací – plocha 55,39m², podlaha – beton.

Pracoviště bude mít charakter přechodného pobytu se dvěma prac. místy (pod okny), je osazeno strojním zařízením – sloupová vrtačka, 2x kotoučová bruska, přenosná pásová pila, řezačka kovu pojízdná, řezačka kovu mobilní, kotoučová bruska, kompresor mobilní, svařovací stůl s odtahem.

V prostoru je umístěno provozní umývadlo (omyvatelné obklady do výšky 1500 mm).

Osvětlení, větrání – přirozené (plastová okna ve dvou řadách, okna otevíratelná) + umělé osvětlení – LED panely+ přídavná stolní svítidla (úroveň lx dle požadavků přísl. ČSN – 200-300lx).

Od pracoviště sváření elektr.obloukem je zajištěno lokální odsávání ventilátorem s vyústěním do volného prostoru.

Vytápění – ústřední - plynové (zdroj tepla – nový plynový závěsný kondenzační kotel o výkonu 8,89-43,0 kW). V dílně a skladu budou osazena desková otopná tělesa s termostatickými hlaviciemi, v prostorách garáží a dílny budou osazeny teplovzdušné jednotky Monzun s teplovodním výměníkem a ventilátorem.

Sklad vodoinstalačního materiálu o ploše 58,10 m², podlaha – betonová. Osazen regálovým systémem.

● **SO 03 Přístřešek** - podlahová plocha – 256 m², výška -4,8m (novostavba)

Jedná se o otevřený objekt s ocelovou nosnou konstrukcí se sedlovou střechou, objekt nebude opláštěný, bude mít volné obvodové stěny, polovina podlahové plochy objektu bude opatřena oplocením s vjezdovou bránou. Objekt je vybaven elektrickou přípojkou, nebude vybaven strojním ani technol.zařízením – bude sloužit pro odstavení tažených a nesených strojů, přívěsů, sesteren, apod...

● **SO 04 Energetické úspory administrativní budovy** - (změna dokončené stavby)

Jedná se o dvoupodlažní objekt, podlahová plocha -180,5m² – objekt tvoří provozně administrativní zázemí provozu střediska VAS, nedochází k žádným změnám v dispozičním ani funkčním využití objektu.

Všechny prostory objektu jsou přirozeně větrány a osvětleny. Nově dojde k zateplení objektu.

1.NP – sanitární zařízení pro zaměstnance, sklad provozních potřeb

2.NP - sanitární zařízení, sklad provozních potřeb, zasedací místnost, archiv, obsluha

● **IO 01 Zpevněné plochy** (novostavba+změna dokončené stavby)

Upraveny budou pouze vnitřní areálové zpevněné plochy, nová asfaltová plocha – 284m².

● **IO 02 Oplocení** (změna dokončené stavby)

Nové oplocení při vjezdové bráně a kolem severní části areálu je navrženo ze svařovaných plotových dílců na ocelových sloupcích. Plot bude dole doplněn betonovými podhrabovými deskami a v horní části ostnatým žiletkovým drátem.

● **IO 03 Související investice** (změna dokončené stavby)

- stávající telekomunikační vzdušný kabel vedený na sloupech veřejného osvětlení.

Zásobování vodou – veřejný vodovod, z důvodu kolize navržených objektů se stávajícím rozvodem vody je nutné vybudování nového potrubí mimo tuto stavbu. Ohřev teplé vody bude proveden místně u umývadla v dílně průtokovým elektrickým ohřívačem vody umístěných pod umývadlem.

Kanalizace – stávající.

Počet zaměstnanců – neměnný.

Orgán ochrany veřejného zdraví upozorňuje, že provádění prací na výše uvedené stavbě je nutno organizačně a technicky zajistit tak, aby použití dopravních a mechanizačních prostředků v souvislosti s prováděnou stavbou nebyla překročena nejvyšší přípustná hodnota hluku ve venkovním prostoru a venkovním prostoru staveb.

V průběhu bouracích prací budou bourané konstrukce zkrápěny vodou za účelem max. eliminace prachu.

Vybouraný materiál bude druhově tříděn a odvezen na sjednané skládky.

V navrhovaném objektu nebude instalován žádný podstatný zdroj vibrací a hluku, který by mohl zhoršit současné hlukové poměry pro okolí.

Po posouzení uvažovaného záměru konstatuje KHS kraje Vysočina, že uvažovaný záměr není v rozporu s požadavky zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Podmínka č.1/ vychází z požadavků §53 NV č. 361/2007Sb., ve znění pozd.předpisů

Podmínka č.2 vychází z požadavku splnění ust. §7 Nařízení vlády č. 309/2006 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA
① se sídlem v Jihlavě
územní pracoviště Žďár nad Sázavou
Tyršova 3, 591 01 Žďár nad Sázavou

Dagmar Musilová

odborný referent oddělení hygieny práce ve Žďáře nad Sázavou

Rozdělovník: VAS a.s., Brno

Příloha – 1x PD

