

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 2 ZE DNE 10.12.2018

ZADAVATEL: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Sídlem: Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Zastoupený: Ing. Jindřich Král, předseda představenstva
IČO: 49455842

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

REKONSTRUKCE ČERPACÍ STANICE ODPADNÍCH VOD PONĚTOVICE

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a změny a doplnění zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Dotaz č. 1:

Může být během rekonstrukce v provozu pouze jedno čerpadlo - a to menší, stávající, spouštěné přes stávající ŘS a FM? Dvě stávající velká čerpadla by byla odpojena z důvodu výměny rozvaděčů.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Není možné během celé rekonstrukce mít v provozu jedno čerpadlo. Detail bude řešen při zpracovávání projektové dokumentace ve spolupráci se zadavatelem.

Dotaz č. 2:

Rekonstrukce stavební elektroinstalace: je požadována komplet nová? To znamená demontáž veškeré stávající (venkovní a vnitřní osvětlení, venkovní a vnitřní EZS, zemnění všech objektů včetně obvodových zemničů, hromosvod budovy, vzduchotechnika budovy)?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Ano

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel s ohledem na to, že nebyla zveřejněna zadávací dokumentace na profilu zadavatele v den uveřejnění Oznámení o zahájení ve Věstníku veřejných zakázek, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

Konec lhůty pro podání nabídek: Datum: 7.1.2019 Čas: 10:00

Otevírání nabídek se uskuteční bezprostředně po konci lhůty pro podání nabídek.

S pozdravem

Mgr. Monika Šplíchalová, MBA
Zadávací servis, s.r.o.
Purkyňova 648/125, 612 00 Brno
Tel. + 420 607 832 375, e-mail: info@zadavaciservis.cz