

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 3 ZE DNE 21.12.2018

ZADAVATEL: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Sídlem: Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Zastoupený: Ing. Jindřich Král, předseda představenstva
IČO: 49455842

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

REKONSTRUKCE ČERPACÍ STANICE ODPADNÍCH VOD PONĚTOVICE

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a změny a doplnění zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Dotaz č. 1:

Požadavek investora:

Záložní zdroj bude sloužit pouze jako záloha při výpadku elektrické energie a jeho součástí musí být rozvaděč silového přepínání ATS (sít' – MTG) s mechanickým blokováním, provedení kapotáže musí být eurosilent s integrovanými tlumiči na sání a výdechu, NZ musí mít integrovaný **tlumič spalin - 29dB(A)**, tuto skutečnost je nutno doložit protokolem měření hlučnosti, chladič soustrojí NZ musí být dimenzovaný na **48/50 stupňů celsia**, třída provedení náhradního zdroje ne nižší než G3, země původu MTG EU. Dále pak musí být součástí NZ zařízení, které bude umožňovat přenos provozních stavů na PLC čerpací stanice.

Odpověď dodavatele generátoru:

Kapotáž obsahuje integrované tlumiče spalin, sání a výdechu. Hodnota útlumu celé kapotáže je 70 dB/7m. Tato hodnota by měla být brána v potaz v případě požadavku hygieny na splnění hlukových limitů. Norma hovoří o splnění hlukových limitů na nejbližším dotčeném obytném okně. Vzhledem k tomu, že neznáme situaci na místě instalace, nemohu odhadnout, zda útlum kapotáže je dostatečný či nikoliv. Pokud ale provozovatel hlukovou situaci již řešil, měl by tedy spíše než hodnotu útlumu tlumiče spalin uvést hodnotu požadovaného útlumu celého stroje. Samotná hluková studie ani měření hluku není předmětem naší nabídky, na vyžádání to ale umíme zajistit.

Chladič dimenzovaný na 48/50 st. Celisa v našich klimatických podmínkách moc nedává smysl. Nabídnutý stroj má standardní chladič s maximální povolenou vstupní teplotou vzduchu 44 st. Celsia, což je pro instalace v rámci střední Evropy naprosto dostačující hodnota. Umíme osadit stroj větším chladičem, abychom splnili požadavek, takové stroje se běžně dodávají do tropických oblastí, je to ale o větších rozměrech a pochopitelně také o nárůstu ceny.

Je dodavatelem navrhované řešení (útlum kapotáže, dimenzování chladiče) pro investora schůdné? Tlumič spalin s útlumem na 29dB(A) nám nenabídl ani jeden výrobce generátoru.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Na uvedených parametrech trváme.

Dotaz č. 2:

Zadání:

Integrovaná palivová nádrž na 8-10 hodin chodu + externí palivová nádrž na dalších 24 hodin chodu.

Může být pouze jedna – integrovaná palivová nádrž ve stroji zvětšená pro 32-34 hodin chodu?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Ano může být pouze jedna větší integrovaná nádrž ve stroji, která splňuje uvedené parametry.

Dotaz č. 3:

Jaké je výpočtové maximum, z kterého by se měl počítat objem akumulace na dobu zdržení prvních splachů? Počítá se opravdu s těmi 135 m³?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Ano, výpočtové maximum je 135 m³.

Dotaz č. 4:

V zadávací dokumentaci je uvedeno, že hodnotícím kritériem je kritérium "provozní náklady" a v případě, že hodnota provozních nákladů za hodnocený "přepočtený provozní rok" bude vyšší než hodnota uvedená ve smlouvě, je tento rozdíl hodnotou základního nároku objednatele za nedodržení kritéria "provozní náklady".

V zadávací dokumentaci je dále uvedeno, že výše uvedený finanční nárok může být na základě rozhodnutí objednatele nahrazen finančními nároky za jednotlivá dílčí neplnění pro jednotlivá hodnotící kritéria, kterými jsou náhradní díly, provozní náplně, energie, mzdy.

Předpokládáme správně, že těmto kritériím odpovídají v příloze č. 7 ZD Hodnotící kritéria, tab. "Provozní náklady" položky: 3.1 - náhradní díly, 3.2 - provozní náplně, materiál na údržbu,

1.1 - elektrická energie, 2.1 - potřebné hodiny obsluhy - mzdy, tzn. kritérii 3.3 ostatní provozní náklady externí a revize (bez uvedení pozice) nespádají do dílčích hodnotících kritérií?

Znamená to, že je čistě na rozhodnutí objednatele, jaký způsob hodnocení zvolí v případě, že kritérium "provozní náklady" nebude dodrženo, tzn. může si zvolit, který způsob hodnocení je pro něj výhodnější?

Zároveň prosíme o upřesnění položky 3.3 "Ostatní provozní náklady externí" v příloze č. 7 ZD Hodnotící kritéria B.

1) Má být v této položce zahrnut odvoz a likvidace shrabků? V tomto případě prosíme o sdělení, jaké firmě jsou shrabky předávány, příp. jaká je jednotková cena (Kč/t) za jejich odvoz a likvidaci

2) Mezi jaké položky má být zahrnuta nafta pro náhradní zdroj - do položky 3.3 (ostatní náklady) nebo do položky 3.2 (provozní náplně)?

3) Mají být součástí "ostatních provozních nákladů externích" např. náklady na čištění jímky čerpací stanice, které si - předpokládáme - zajišťuje provozovatel vlastními prostředky?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Provozní náklady jsou veškeré náklady uvedené v příloze č. 7 ZD tabulka Provozní náklady, tedy spadají do hodnotících kritérií.

- 1.1 – elektrická energie bude přepočítána cenou 3,00 Kč/kWh, tedy i případný rozdíl v celkových kWh bude přepočten touto cenou.
- 2.1 – potřebné hodiny obsluhy budou přepočítány dle četnosti hodin týdně a případný rozdíl bude přepočten těmito mzdovými náklady
- 3.3. Uchazeč sdělí výši ostatních provozních nákladů, které budou garantovány do doby ukončení testu C dle technických podmínek (příloha č.3 Z21.12.2018D).

Upřesnění položky 3.3: Ostatní provozní náklady externí

- 1) Odvoz a likvidace shrabků není součástí nabídky uchazeče, tedy není ostatním provozním nákladem

- 2) Nafta pro náhradní zdroj bude v položce 3.2. provozní náplně a bude kalkulována pro provoz 10 hodin chodu.
- 3) Ne

S pozdravem

Mgr. Monika Šplíchalová, MBA
Zadávací servis, s.r.o.
Purkyňova 648/125, 612 00 Brno
Tel. + 420 607 832 375, e-mail: info@zadavaciservis.cz