



POZICE	TYP ZAŘÍZENÍ
1	ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL DE DIETRICH INNOVENS MCA 45 , VÝKON 8,9-43,0 kW SPOTŘEBA ZEMNÍHO PLYNU max.4,4 m3/h, ODTAH SPALIN A PŘÍVOD SPOLOVACÍHO VZDUCHU KOAXIÁLNÍM POTRUBÍM NAD STŘECHU OBJEKTU.

ZODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	Filip Marek projektová činnost ve výstavbě Brněnská 34, Zdár nad Sázavou IČO 72464372 mobil.777 126 995 e-mail:marek@stavprojekt.cz    www.stavprojekt.cz	
Filip Marek	Filip Marek	HP 450 C	Filip Marek		
<i>F.Marek</i>	<i>F.Marek</i>		<i>F.Marek</i>		
INVESTOR	VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, A.S., SOBĚŠICKÁ 206, 638 00 BRNO			e-mail:marek@stavprojekt.cz    www.stavprojekt.cz	
MÍSTO STAVBY	Bystřice nad Pernštejnem			FORMÁT	4 A4
REVITALIZACE STŘEDISKA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM D.1.02.4.TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.02.4.1 ÚPRAVA NTL ROZVODU PLYNU, VNITŘNÍ ROZVOD PLYNU				DATUM	12/2018
				ÚČEL	DSP
				MĚŘÍTKO	1:50
				Č.ZAKÁZKY	30/2018
PŮDORYS 1.NP				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU
					D1.02.4.1.02